



180008221885



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL1145

# CQC标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号： V2021CQC107502-822000

(任务编号)

产品名称： 塑料外壳式断路器

型 号： RDB7-125, RDB7-125H

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



|   |   |
|---|---|
| <p>样品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型 号: RDB7-125,RDB7-125H</p> <p>商 标: <b>PEOPLE</b></p> <p>样品数量: 4 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2022-01-12, 2022-03-25</p> <p>完成日期: 2022-03-30</p> | <p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者: 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p> |
|---|---|

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDB7-125,RDB7-125H  
 Ui:690V;Uimp:6kV;  
 Ue:AC230V(1P),AC400V(2P,3P,4P);  
 In:80A,100A,125A;  
 过电流脱扣器类型:热磁式;  
 RDB7-125:Ics=Icu:6kA;  
 RDB7-125:Ics=7.5kA,Icu:10kA;  
 选择性类别:A 类;  
 极数:1P,2P,3P,4P;适用于隔离.

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <p>主检: <i>钟浩</i> 日期: 2022-04-01</p>  | <p>(检测机构名称、盖章)</p> <p>2022 年 04 月 01 日</p> |
| <p>审核: <i>张明</i> 日期: 2022-04-01</p>  |  |
| <p>签发: <i>曾清清</i> 日期: 2022-04-01</p> |  |

备注:

| 变更项目     | 变更前                 | 变更后                |
|----------|---------------------|--------------------|
| 标准变更     | GB/T 14048.2-2008   | GB/T 14048.2-2020  |
| 生产企业地址变更 | 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号  | 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号 |
| 原证书编号    | CQC2019010307262602 |                    |
| 原测试报告编号  | 02501-19DQ100       |                    |
| 原检测单位    | 福建省产品质量检验研究院        |                    |