



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他

申请编号: V2021CQC107502-771214

(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型号: RDB8D-125Z

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<p>样品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型 号: RDB8D-125Z</p> <p>商 标: PEOPLE</p> <p>样品数量: 8 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2021-02-21</p> <p>完成日期: 2022-06-09</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者: 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
---	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDB8D-125Z

Ui:500V;Uimp:4kV;

Ue:DC80V(1P 外形);

In:80A,100A,125A;


过电流脱扣器类型:热磁式;

Ics:7.5kA;Icu:10kA;

选择性类别:A 类;

不适用于隔离;

直流接线方式:见右侧;



主检:		日期: 2022-06-17
审核:		日期: 2022-06-17
签发:		日期: 2022-06-17



(检测机构名称、盖章)

2022年06月17日

检验检测专用章

备注: 无

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-V2021CQC107502-771214
首页	√	1	00901-V2021CQC107502-771214
报告组成	√	1	00901-V2021CQC107502-771214
安全型式试验报告	√	43	00901-V2021CQC107502-771214
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验