



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



CQC 标志认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2022CQC107502-922079

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: RDBXLE-40

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



公 正 准 确 科 学 诚 信
优 质 高 效 创 新 发 展



微信公众号



钉钉公众号

总部地址: 浙江省杭州市拱墅区半山路 352 号

联系方式: 400-833-0072

官 网: www.zjzjccc.com

样品名称: 剩余电流动作断路器 型 号: RDBXLE-40 商 标: PEOPLE 样品数量: 80 台 样品来源: 送样 收样日期: 2022.02.15 完成日期: 2022.04.12	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 制造商(生产者): 人民电器集团有限公司 制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDBXLE-40; 额定冲击耐受电压(Uimp): 4kV; 额定绝缘电压(Ui): 400V; 额定工作电压(Ue): AC230V; 额定电流(In): 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A; 瞬时脱扣类型: C、D 型; $I_{\Delta n}$: 10mA、30mA; 额定剩余动作类型: AC 型, $I_{\Delta m}$: 2000A; $I_{cs}=I_{cn}$: 4500A; 极数: 1P+N(带一个保护极, N 极常通)	
签发人: 徐 亮 签名:  签发日期: 2022.04.12	
备注:	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	V-14201-DC2200700
首页	√	1	V-14201-DC2200700
报告组成	√	1	V-14201-DC2200700
安全型式试验报告	√	59	V-14201-DC2200700
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: V2022CQC107502-922079

样品名称: 剩余电流动作断路器

型号规格: RDBXLE-40

商 标: **PEOPLE**

样品数量: 80 台

样品生产序号: /

收样日期: 2022.02.15

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商(生产者): 人民电器集团有限公司

制造商(生产者)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

试验依据标准: GB/T 16917.1-2014《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第 1 部分: 一般规则》

GB/T 16917.22-2008《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第 22 部分: 一般规则对动作功能与电源电压有关的 RCBO 的适用性》

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDBXLE-40;

额定冲击耐受电压(Uimp): 4kV;


额定绝缘电压(Ui): 400V;

额定工作电压(Ue): AC230V;

额定电流(In): 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A;

瞬时脱扣类型: C、D 型; $I_{\Delta n}$: 10mA、30mA;额定剩余动作类型: AC 型, $I_{\Delta m}$: 2000A; $I_{cs}=I_{cn}$: 4500A;

极数: 1P+N(带一个保护极, N 极常通)

主检: 左海亮 签名:  日期: 2022.04.12审核: 魏益松 签名:  日期: 2022.04.12签发: 徐 亮 签名:  日期: 2022.04.12

中检质技检测科学研究院有限公司

(检测机构名称、盖章)

2022 年 04 月 12 日

检验检测专用章

备注

试品编号:

详见附件