

CQC 标志认证

试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:




申请编号: V2022CQC107502-922080
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: RDBXLE-63

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 剩余电流动作断路器 型 号: RDBXLE-63 数 量: 106 收样日期: 2022-03-03 完成日期: 2022-04-11 样品来源: 企业送样	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号	
试验结论: 依据 GB/T 16917.1-2014、GB/T 16917.22-2008 检验合格		
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDBXLE-63; Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: AC230V(1P+N、2P)、AC400V(3P、3P+N、4P); In: 1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; C、D 型特性; Ics=Icn: 6000A; I Δ n: 30mA/AC 型; 电子式; I Δ m: 2000A; 极数: 1P+N(一个保护极, N 极常通)、2P、3P、3P+N(一个保护极, N 极常通)、4P		
主检: 高云燕 签名: 	日期: 2022-04-12	浙江省机电产品质量检测 所有限公司 2022 年 04 月 13 日
审核: 蔡益州 签名: 	日期: 2022-04-12	
签发: 马 琳 签名: 	日期: 2022-04-13	
备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图		