



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0304-2876852
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: RDC7-140、140N、170、170N

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称: 交流接触器 型 号: RDC7-170/22, RDC7-170N/22 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-06-21 完成日期: 2018-07-06	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号								
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2010 检验合格。									
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDC7-140、140N、170、170N; Ui:690V; Ith:180A; Ue:AC(220/230)V/(380/400)V/ (660/690)V; Us:AC24V, 36V, 110V, 127V, 220V, 380V; 3P; RDC7-140;使用类别:AC-2、AC-3、AC-4; Ie:140A/140A/110A(AC-2、AC-3), 70A/70A/40.5A (AC-4); RDC7-140N;使用类别:AC-4; Ie: 70A/70A/40.5A; RDC7-170;使用类别:AC-2、AC-3、AC-4; Ie: 170A/170A/140A(AC-2、AC-3), 85A/85A/49A (AC-4); RDC7-170N;使用类别:AC-4; Ie: 85A/85A/49A 配用的辅助触头: 2NO2NC; Ith:10A; AC-15:(220/230)V/1.64A、(380/400)V/0.95A; DC-13:110V/0.3A、220V/0.15A									
主检: 何圣杰	日期: 2018-07-06								
审核: 何圣杰	日期: 2018-07-09								
签发: 何圣杰	日期: 2018-07-09								
备注: 1.变更情况: <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>产品型号变更</td> <td>RDC67-140、140N、170、170N</td> <td>RDC7-140、140N、170、170N</td> </tr> </tbody> </table>		序号	变更项目	变更前	变更后	1	产品型号变更	RDC67-140、140N、170、170N	RDC7-140、140N、170、170N
序号	变更项目	变更前	变更后						
1	产品型号变更	RDC67-140、140N、170、170N	RDC7-140、140N、170、170N						
2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-14DQ333(A2014CCC0304-1862319); 3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原 3C 证书编号: 2015010304749807; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波); 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。									

