



240020349812



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:



申请编号: A2026CCC0304-4978586
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型号: RDC8-450

检测机构: 山东省产品质量检验研究院
(国家节能产品质量检验检测中心、
国家输配电设备质量检验检测中心(山东))



产品名称: 交流接触器 型 号: RDC8-450 商 标: PEOPLE 样品数量: 8 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2026-04-10 完成日期: 2026-09-01	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDC8-450 Ue: 220V/230V, 380V/400V, 660V/690V; Ie: 450A; Ith: 450A; Ui: 1140V; Uimp: 12kV; 使用类别: AC-1; 极数: 3P; 50Hz; Us: 220V/230V、380V/400V; 50Hz	
主检: 王文琪 签名:  日期: 2026-09-02	 山东省产品质量检验研究院 2026年9月2日 3701127710688
审核: 苏士清 签名:  日期: 2026-09-02	
签发: 丛 林 签名:  日期: 2026-09-02	
备注: 示波图编号说明: 预期波—Y 图, 接通和分断能力、约定操作性能、预期电流“r”试验、额定限制短路电流 Iq 试验—T 图。	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03101-AY0200586-2026
首页	√	1	03101-AY0200586-2026
报告组成	√	1	03101-AY0200586-2026
安全型式试验报告	√	36	03101-AY0200586-2026-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验