



240020349812



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2026CCC0304-4978585

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: RDC8-550

检测机构: 山东省产品质量检验研究院
(国家节能产品质量检验检测中心、
国家输配电设备质量检验检测中心(山东))



产品名称：交流接触器 型号：RDC8-550 商 标：PEOPLE 样品数量：8 台 样品来源：企业送样 收样日期：2026-04-09 完成日期：2026-08-31		委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号	
试验结论：依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDC8-550: Ith: 550A, Ie: 550A; Ui: 1140V; Ue: 220/230V, 380/400V, 660/690V; 50Hz 使用类别: AC-1; Us: AC220/230V 50Hz 、380/400V 50Hz; 3P; Uimp: 12kV			
主检：靳赵钰 签名：靳赵钰 日期：2026-09-02			
审核：苏士清 签名：苏士清 日期：2026-09-02			
签发：丛林 签名：丛林 日期：2026-09-02			
备注	示波图编号说明：预期波—Y 图，接通和分断能力、约定操作性能、预期电流“r”试验、额定限制短路电流 Iq 试验—T 图。		

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	✓	1	03101- AY0200587-2026
首页	✓	1	03101- AY0200587-2026
报告组成	✓	1	03101- AY0200587-2026
安全型式试验报告	✓	35	03101- AY0200587-2026-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	✓	1	/

本报告由表中划✓的所有内容组成.

- 判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验