



210020349109



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号：V2024CQC107502-1164951

(任务编号)

产品名称：控制与保护开关电器

型 号：RDCPS-63

检测机构：山东省产品质量检验研究院

(国家节能产品质量检验检测中心、

国家输配电设备质量检验检测中心(山东))



安全型式试验报告

申请编号：V2024CQC107502-1164951 (任务编号) 产品名称：控制与保护开关电器 型号规格：RDCPS-63 商 标： PEOPLE 样品数量：1 台 样品生产序号：/ 收样日期：2024-03-05 样品来源：送样 抽样通知书编号：/	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
--	--

试验依据标准：GB/T14048.9-2008《低压开关设备和控制设备 第6-2部分：多功能电器(设备)控制与保护开关电器(设备)(CPS)》

试验结论：合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
RDCPS-63；Ue：AC400V；Uimp：6kV；Ui：690V；Ie=Ith：1A、3A、6A、10A、16A、25A、32A、40A、45A、50A、63A；Ics：L：9kA，C：12kA；使用类别：AC-44；极数：3P。

主检：徐相玉 签名： <i>徐相玉</i> 日期：2024-03-13	山东省产品质量检验研究院 2024 年 3 月 14 日
审核：杜红亮 签名： <i>杜红亮</i> 日期：2024-03-14	
签发：郭凤诚 签名： <i>郭凤诚</i> 日期：2024-03-14	

备注

变更内容	变更前	变更后
产品型号变更	RDCPS(KBO)-63	RDCPS-63
原证书编号	CQC23107414173	
原型式试验报告编号	03101-AY0201679-2023-C1	
原型式试验检测机构	山东省产品质量检验研究院	
1. 此变更报告与原型式试验报告合并使用方为有效，报告中样品描述及说明取代原型式试验报告样品描述及说明。		