



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0302-2994615
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: RDH5(HGL)-250

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



产品名称: 隔离开关 型号: RDH5(HGL)-250 商 标:  PEOPLE 样品数量: 2 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-10-17 完成日期: 2018-10-24	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
---	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: RDH5(HGL)-250;
 额定冲击耐受电压(Uimp):8kV;
 额定绝缘电压(Ui):800V;
 约定发热电流(Ith): 250A;
 额定工作电压(Ue): AC400V;
 额定工作电流(Ie): 200A、250A;
 额定短时耐受电流(Icw):3.2kA/1s;
 额定短路接通能力(Icm)(峰值):4.7kA;
 使用类别: AC-23B ;
 极数: 3P,4P;

主检: 邵吉福 日期: 2018.10.24

审核: 程彦敏 日期: 2018.10.24

签发: 魏秋媛 日期: 2018.10.24



备注:

变更项目	变更前	变更后
标准换版	GB/T 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017
原证书编号	2011010302462437	
原测试报告编号	C-040-09B0667-S	
原检测单位	苏州电器科学研究院股份有限公司	