



2014001380A



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2017CCC0306-2632495
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作继电器

型 号: RDJD8

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 剩余电流动作继电器 型号: RDJD8 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-07-13 完成日期: /	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市柳市镇车站路 555 号
--	---

试验结论: 依据 GB/T 22387-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDJD8

Un: AC220V/380V; Usn: AC220V;

In: 630A;


输出触头: Ue/Ie: AC-15: 380V/0.47A, 250V/0.75A, DC-13: 250V/0.27A;

I Δ n: 50mA/100mA/300mA/500mA 分级调节;

额定剩余动作类型: AC 型;

I Δ w: 6300A.

主检: 王 炜 签名:  日期: 2017-08-24

审核: 姚惠芳 签名:  日期: 2017-08-24

签发: 许建林 签名:  日期: 2017-08-24



备注:

1. 变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 标准换版	GB/T 22387-2008	GB/T 22387-2016

2. 原 CCC 认可报告编号: 02501-13DQ220;

3. 出具原 CCC 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4. 原 CCC 证书编号: 2014010306687366;

5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。