



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L19254

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：ODM

申请编号：A2024CCC0307-4632122
(任务编号)

产品名称：具有远程控制功能的塑料外壳式断路器（外置断路器）

型号：RDM1-250P

检测机构：安徽中质电科检测有限公司



产品名称：具有远程控制功能的塑料外壳式断路器（外置断路器） 型号：RDM1-250P 商 标：/ 样品数量：1 台 样品来源：企业送样 收样日期：2024-11-18 完成日期：2024-11-18	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：中欧电气有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路377号7、9~12楼
---	---

试验结论：依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
 RDM1-250P；
 Ui: 1000V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V;
 In: 80A、100A、125A、160A、200A、225A、250A;
 过电流脱扣器类型：热磁式；
 Ics: 25kA、Icu: 35kA；
 选择性类别：A 类；
 极数：3P（三个保护极，适用于隔离）；50Hz/60Hz；
 配用电动操作机构额定工作电压：AC230V；

主检：王波  日期：2024-11-18	
审核：陈前中  日期：2024-11-18	
签发：朱金华  日期：2024-11-18	

备注：1.

ODM 认证	母证书	ODM 认证
委托人、生产者名称	中欧电气有限公司	人民电器集团有限公司
委托人、生产者地址	浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路377号	浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
型号	COCM2-250	RDM1-250P
母证书编号	2024010307723493	
母证书检测机构	浙江省高低压电器产品质量检验中心(国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江))	

2. 本试验报告引用编号为“17001-CCC-240908001”的报告，申请认证产品与原获证产品完全一致（规格、结构、关键原材料/元器件及其供应商不变，委托人、生产者的名称和地址及型号改变）。