



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审□其他:





申请编号: V2020CQC107502-767391

产品名称: 剩余电流保护断路器

型 号: RDM1EL-250L, RDM1EL-250M

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



<p>申请编号: V2020CQC107502-767391 样品名称: 剩余电流保护断路器 型号: RDM1EL-250L RDM1EL-250M 商 标: / 数 量: 18 台 样品来源: 生产企业送样 收样日期: 2021-01-06 完成日期: 2021-03-12</p>	<p>委 托 人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 企 业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDM1EL-250L, RDM1EL-250M; Ue: AC400V; Ui: 800V; Uimp: 8kV; In: 250A(Ir=100A~250A 可调); RDM1EL-250L: Ics: 25 kA; Icu: 35kA; RDM1EL-250M: Ics: 35 kA; Icu: 50kA; Icw: 5kA/1s; 过电流脱扣器类型: 电子式; 漏电脱扣器类型: 电子式; IΔn: 50m/100mA/200mA/300mA/500mA/800mA/1000mA 可调; 额定剩余动作类型: AC 型; IΔm: 25% Icu; 使用类别: B 类; 极数: 3P、3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭)、4P (3 个保护极, N 极可开闭); 3P、4P (3 个保护极, N 极可开闭) 适用于隔离, 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭) 不适用于隔离 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.4A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;</p>	
<p>主检: 何 炬 签名:  日期: 2021-03-19</p>	
<p>审核: 陆林林 签名:  日期: 2021-03-19</p>	
<p>签发: 王国忠 签名:  日期: 2021-03-19</p>	
<p>备注:</p>	