CQC 标志认证 试验报告

新申请	▽ 変 更	监督	复审	□其他:
491 1 78		JIIL EI	<u></u>	

申请编号: V2021CQC107502-822274

(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: RDM32LE-320□□/W

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: RDM32LE-320□□/W

商 标: /

样品数量: 6

样品来源: 企业送样

收样日期: 2021-11-05

完成日期: 2021-11-11

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者(制造商): 人民电器集团有限公司生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址:浙江省乐清市柳市镇车站

路 555 号

试验结论:依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM32LE-320□□/W; Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; In: 250A (100A~250A 无级可调)、320A (128A~320A 无级可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; I△n: 50mA、100mA、150mA、200mA、300mA、500mA、800mA、1000mA 分级可调/AC 型; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; RDM32LE-320Y/W: Ics: 25kA; Icu: 35kA; RDM32LE-320YM/W: Ics: 35kA; Icu: 50kA; Icw: 4kA/1s; 选择性类别: A 类; I△m: 25% Icu; 自动重合闸时间: 20s~60s; 极数: 3P+N(三个保护极,带不可开断中性线,不适用于隔离用);

主检: 朱 琳 签名:

日期: 2021-11-14

审核: 傅 炳 签名: 〈 🐫 🏎 日期: 2021-11-15

签发: 马琳 签名: 马孙 日期: 2021-11-15

浙江省机电产品质量检测所 有限公司

2021年11月15日

备注:操作性能寿命-S图;接通分断-T图;预期波-Y图;EMC-E图;

变更信息	变更前	变更后
[12]标准换版	GB/T 14048.2-2008、GB/T 32902-2016	GB/T 14048.2-2020
	乐清市鹏鑫电器厂	乐清市鹏鑫电器厂 (普通合伙)
[14]供应商名称更改	浙江伯特利树脂制品有限公司	浙江伯特利新材料技术有限公司
	乐清市航星塑料电器厂	温州市航星塑料电器配件厂
原 CQC 证书编号	CQC19012235502	
已获证型号规格	见 P7 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C192194、C-06801-1C192198
说明:此确认试验报告与原试验	报告合并使用方可有效	