



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-866344
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型号: RDM5-125L、RDM5-125M、RDM5-125H、
RDM5-125LR、RDM5-125MR、RDM5-125HR

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称: 塑料外壳式断路器 型号: RDM5-125L、 RDM5-125H 商 标: / 样品数量: 5 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-12-08 完成日期: 2022-01-12	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐 路 555 号
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM5-125L、RDM5-125M、RDM5-125H、RDM5-125LR、RDM5-125MR、
 RDM5-125HR; Uimp:8kV; Ui:1000V;
 Ue:AC400V(2P), AC400V/690V(3P、4P); In:10A, 16A, 20A, 25A, 32A,
 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; 过电流脱扣器类型:热磁式;
 AC400V(2P):L 型:lcs:35kA, lcu:50kA; M 型:lcs:50kA, lcu:70kA;
 AC400V(3P、4P):L 型:lcs:35kA, lcu:50kA; M 型:lcs:50kA, lcu:70kA;
 H 型:lcs:70kA, lcu:100kA; AC690V(3P、4P):L 型:lcs:10kA, lcu:20kA;
 M 型:lcs:12kA, lcu:20kA; H 型:lcs:15kA, lcu:30kA;
 选择性类别:A; 极数:2P(L 型、M 型), 3P(L 型、M 型、H 型),
 4P(L 型、M 型、H 型, N 极可开闭); 适用于隔离用;
 配用的辅助触头:1NO1NC; lth:3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A
 配用的报警触头:1NO1NC; lth:3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A

主检: 李峰 日期: 2022-01-12

审核: 柳乐峰 日期: 2022-03-04

签发: 柳乐峰 日期: 2022-03-07



备注: 1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	标准换版	GB/T14048.2—2008	GB/T14048.2—2020
2	生产厂搬迁	浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号	浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
3	Uimp 变更	Uimp:12kV	Uimp:8kV

2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-18DQ801(A2018CCC0307-2882140);

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原证书编号: CQC2016010307864667;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统),
 N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直
 流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统);

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。