



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0307-2882144  
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM5-250L、RDM5-250M、RDM5-250H  
RDM5-250LR、RDM5-250MR、RDM5-250HR

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称: 塑料外壳式断路器 型号: RDM5-250HR 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-07-25 完成日期: 2018-08-10	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)  生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)  生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
---	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDM5-250L、RDM5-250M、RDM5-250H、RDM5-250LR、RDM5-250MR、RDM5-250HR;  
 Uimp:12kV; Ui:1000V; Ue:AC400V(2P), AC400V/690V(3P、4P); In:100A, 125A, 140A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A;

过电流脱扣器类型:热磁式;

AC400V(2P):L型:ics:35kA, Icu:50kA; M型:ics:50kA, Icu:70kA;

AC400V(3P、4P):L型:ics:35kA, Icu:50kA; M型:ics:50kA, Icu:70kA; H型:ics:70kA,


Icu:100kA; AC690V(3P、4P):L型:ics:10kA, Icu:20kA; M型:ics:12kA, Icu:20kA; H型:ics:15kA, Icu:30kA;


使用类别:A; 极数:2P(L型、M型), 3P(L型、M型、H型), 4P(L型、M型、H型, N极可开闭); 适用于隔离用;

配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith:3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A

配用的报警触头: 1NO1NC; Ith:3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A

主检:  日期: 2018-08-10

审核:  日期: 2018-08-13

签发:  日期: 2018-08-13



备注:

1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	型号解释增加“R”, 代表某项目专用, 产品没有任何变化	RDM5-250L、RDM5-250M、RDM5-250H	RDM5-250L、RDM5-250M、RDM5-250H、RDM5-250LR、RDM5-250MR、RDM5-250HR

2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-15DQ149(A2015CCC0307-1999902);

3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原 3C 证书编号: 2016010307864666;

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。