

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2026CCC0307-4972435


(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: RDM8DCB-250M、RDM8DCB-250H

检测机构: 湖南电科院检测集团有限公司



安全型式试验报告	
样品名称：塑料外壳式断路器	委托人：人民电器集团有限公司
型号规格：RDM8DCB-250M、RDM8DCB-250H	委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
商 标：/	生产者：人民电器集团有限公司
样品数量：9台+附件	生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
样品来源：企业送样	生产企业：浙江人民电器有限公司
收样日期：2026年4月13日	生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
完成日期：2026年6月25日	
试验依据标准：GB/T 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》	
试验结论：合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDM8DCB-250M、RDM8DCB-250H；Ui:1000V；Uimp: 8kV；Ue: DC250V；In: 80A, 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A；过电流脱扣类型：过载、瞬时（热磁式），短路短延时（电子式）；选择性类别：A；Icu=Ics: 25kA（M型）、35kA（H型）；Icw: 3kA/0.1s；极数：3P外形；适用于隔离； 配用的辅助触头：1N01NC；Ui: 400V；Uimp: 4kV；Ith: 3A；AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.4A；DC-13: DC220V/0.15A	
主检：羊 涛 签名：  日期：2026. 6. 26 审核：陶澍来 签名：  日期：2026. 6. 29 签发：吴 江 签名：  日期：2026. 6. 30	湖南电科院检测集团有限公司 2026年6月30日
备注：/	

报 告 组 成			
报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03401-26-04006A-S
首页	√	1	03401-26-04006A-S
报告组成	√	1	03401-26-04006A-S
安全型式试验报告	√	112	03401-26-04006A-S
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成

- 判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验