

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4463

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他



申请编号: A2025CCC0305-4764708
(任务编号)

产品名称: 双电源自动转换开关

型 号: RDQH-125/3P, RDQH-125/4P

检测机构: 天津天传电控设备检测有限公司
(国家电控配电设备质量检验检测中心)



安全型式试验报告	
样品名称：双电源自动转换开关 型 号：RDQH-125/3P， RDQH-125/4P 商 标：/ 样品数量：2 台 样品来源：送样 收样日期：2025 年 07 月 21 日 完成日期：2025 年 10 月 15 日	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论：依据 GB/T 14048.11-2024 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDQH-125/3P，RDQH-125/4P； Ui：690V(主)，690V(控)；Uimp：8kV(主)，4kV(控)；Ue：AC400V； Ie：10A，16A，20A，25A，32A，40A，50A，63A，80A，100A，125A； 使用类别：AC-33iB； Icn：主开关元件 L 型断路器：36kA，主开关元件 M 型断路器：50kA，主开关元件 H 型断路器：85kA； Icm(峰值)：主开关元件 L 型断路器：75.6kA，主开关元件 M 型断路器：105kA，主开关元件 H 型断路器：187kA； 电器级别：CB 级；转换方式：ATSE；极数：3P，4P； IP20（操作面）；额定频率：50Hz	
主检：杜淑娟 签名：  日期：2025-10-15 审核：刘芳 签名：  日期：2025-10-24 签发：张春香 签名：  日期：2025-10-24	 天津天传电控设备检测有限公司 (检测机构名称、盖章) 2025 年 10 月 25 日
备注	备注：该申请为变更申请，变更项目表详见附件。

附 页		
	变更前	变更后
标准变更	GB/T 14048.11-2016	GB/T 14048.11-2024
额定短路分断能力 Icn 变更	50kA	主开关元件 L 型断路器：36kA，主开关元件 M 型断路器：50kA，主开关元件 H 型断路器：85kA
额定短路接通能力 Icm (峰值)变更	105kA	主开关元件 L 型断路器：75.6kA，主开关元件 M 型断路器：105kA，主开关元件 H 型断路器：187kA
底座（板）、外壳制造商（生产厂）更名	富隆电气有限公司	亨斯迈电力技术浙江有限公司
控制器（微处理器）制造商（生产厂）变更	富隆电气有限公司 微芯片技术公司	江苏和达电子科技有限公司 亨斯迈电力技术浙江有限公司 微芯片技术公司
控制器（电子组件板）制造商（生产厂）变更	富隆电气有限公司 深圳市天微电子有限公司	江苏和达电子科技有限公司 亨斯迈电力技术浙江有限公司 深圳市天微电子有限公司
操作机构制造商（生产厂）更名	富隆电气有限公司 上海微尔电机有限公司	亨斯迈电力技术浙江有限公司 上海微尔电机有限公司
原 CCC 证书编号	2024010305683340	
原安全型式试验报告编号	C-040-10B2228-S	
原电磁兼容试验报告编号	/	
原变更报告编号（如有）	03601-A-16B1537-S	
原检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	
此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效		

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	06301-25认检072-4764708-3S
首页	√	2	06301-25认检072-4764708-3S
报告的组成	√	1	06301-25认检072-4764708-3S
安全型式试验报告	√	44	06301-25认检072-4764708-3S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定： P 试验结果符合要求
- F 试验结果不符合要求
- N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验