



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0983

国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他：

申请编号：A2025CCC0305-4764723
(任务编号)

产品名称：双电源自动转换开关

型 号：RDQH-630/3P, RDQH-630/4P

检测机构：湖南电科院检测集团有限公司



样品名称：双电源自动转换开关 型号：RDQH-630/3P, RDQH-630/4P 商标：/ 样品数量：2台 样品来源：企业送样 收样日期：2025年7月28日 完成日期：2025年10月13日	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区（柳市人民工业园） 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
试验结论：依据 GB/T 14048.11-2024 检验合格	
申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： RDQH-630/3P, RDQH-630/4P; Uimp：主回路：8kV，控制回路：4kV；Ui=690V；Ue=400V； Ith：350A、400A、500A、630A；Ie：350A、400A、500A、630A； 使用类别：AC-33iB； Icn：65kA；Icm：143kA； 电器级别：CB级；控制转换的方式：ATSE；极数：3P、4P	
主检：左旭峰 签名：左旭峰 日期：2025-10-13	
审核：吴江 签名：吴江 日期：2025-10-15	
签发：刘道正 签名：刘道正 日期：2025-10-25	
备注： 原报告编号：C-404-11B4720-S、03601-A-16B1535-S 原证书编号：2024010305695148 出具原报告检测单位：苏州电器科学研究院股份有限公司 此变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效，变更内容见附页1变更项目表	

附页 1

变更项目表		
备注	变更前	变更后
标准换版	GB/T 14048.11-2016	GB/T 14048.11-2024
安全件制造商更名	富隆电气有限公司	亨斯迈电力技术浙江有限公司
原证书编号	2024010305695148	
原安全型式试验报告编号	C-404-11B4720-S	
原变更报告编号 (如有)	03601-A-16B1535-S	
原检测机构	苏州电器科学研究院股份有限公司	
此变更报告与原报告合并使用方为有效		

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03401-25-07032A-S
首页	√	1	03401-25-07032A-S
报告组成	√	1	03401-25-07032A-S
安全型式试验报告	√	38	03401-25-07032A-S
电磁兼容型式试验报告	√		
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验