2014001380A

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

□新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2016CCC0308-2486060
（任务编号）

产品名称: 有填料封闭管式刀型触头熔断器

型　　号: RDT16-00

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司

样品名称：有填料封闭管式刀型触头熔断器 型　　号：RDT16-00 商　　标：/ 样品数量：5 支持件+16 熔断体 样品来源：工厂送样 收样日期：2017-03-07 完成日期：2017-03-09	委 托 人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生 产 企 业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

试验结论：依据 GB/T13539.2-2015 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

RDT16-00

熔断体的额定电压 Un：AC500V/AC660V;

熔断体的额定电流 In：6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,160A;

额定短路能力 I1：120kA/AC500V,50kA/AC660V;

分断范围和使用类别：gG;

熔断器支持件的额定电压 Un：AC660V,AC500V;

熔断器支持件的额定冲击耐受电压 Uimp：6kV;

熔断器支持件的额定电流 In：160A;

极数：1P.

主检：王　炜　签名：王炜　日期：2017-03-17	（检测机构名称、盖章） 2017 年 03 月 17 日
审核：陆维导　签名：陆维导　日期：2017-03-17	
签发：许建林　签名：许建林　日期：2017-03-17	

备注：

1.变更情况：

序号和名称	变更前	变更后
见附页	见附页	见附页

2.原 3C 认可报告编号：C-040-10C0074-S;

3.出具试验报告的检测单位：苏州电器科学研究院股份有限公司;

4.原 3C 证书编号：2002010308013311;

5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。