



240020349812



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2025CCC0307-4746060

(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: RDW5-2500、RDW5-2000、RDW5-1600



RDW5P-2500、RDW5P-2000、RDW5P-1600

检测机构: 山东省产品质量检验研究院

(国家节能产品质量检验检测中心、

国家输配电设备质量检验检测中心(山东))



产品名称: 万能式断路器 型 号: RDW5-2500、RDW5-2000、RDW5-1600、RDW5P-2500、RDW5P-2000、RDW5P-1600 商 标: PEOPLE 样品数量: 5 台 样品来源: 送样 收样日期: 2025-06-05 完成日期: 2025-07-18	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号	
试验结论: 依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格		
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDW5-2500、RDW5-2000、RDW5-1600、RDW5P-2500、RDW5P-2000、RDW5P-1600; Uimp:12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V、AC690V、AC800V(仅 S 型和 H 型); In: 2500A:(630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A); 2000A:(630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A); 1600A:(630A、800A、1000A、1250A、1600A); Ics: 2500 型 S 型: 80kA(400V)、65kA(690V)、50kA(800V); H 型: 85kA(400V)、70kA(690V)、60kA(800V); 2000 型 ES 型: 80kA(400V)、50kA(690V); 1600 型 EH 型: 55kA(400V)、42kA(690V); Icu: 2500 型 S 型: 80kA(400V)、65kA(690V)、50kA(800V); H 型: 100kA(400V)、70kA(690V)、60kA(800V); 2000 型 ES 型: 80kA(400V)、50kA(690V); 1600 型 EH 型: 65kA(400V)、50kA(690V); Icw: 2500 型 S 型: 80kA/1s(400V)、65kA/1s(690V)、40kA/1s(800V); H 型: 85kA/1s(400V)、70kA/1s(690V)、60kA/1s(800V); 2000 型 ES 型: 65kA/1s(400V)、40kA/1s(690V); 1600 型 EH 型: 50kA/1s(400V)、42kA/1s(690V); 过电流脱扣器类型:电子式; 选择性类别: B; 3P、4P, 适用于隔离用, 适用频率: 50/60Hz; 配用的辅助触头: YQF1, 4NO4NC, 6NO6NC, Uimp: 6kV; Ui: 690V, Ith: 6A, AC-15: 230V/1.5A、400V/0.9A, DC-13: 220V/0.27A、110V/0.55A		
主检: 徐相玉	签名:  日期: 2025-07-21	山东省产品质量检验研究院 2025 年 7 月 21 日
审核: 杜红亮	签名:  日期: 2025-07-21	
签发: 丛 林	签名:  日期: 2025-07-21	
备注: 1. 本报告为变更报告, 具体变更内容和原 CCC 认证情况见附页。 2. 本报告是对编号 03101-AY0202266-2025-C1 检验报告的更正,03101-AY0202266-2025-C1 检验报告作废。		

附页：

变更内容	变更前	变更后
1.参数变更	Ue: AC400V、AC690V S 型(2500A): Ics: 2500 型 S 型: 80kA(400V)、65kA(690V)、 H 型: 85kA(400V)、70kA(690V); 2000 型 ES 型: 80kA(400V)、50kA(690V); 1600 型 EH 型: 55kA(400V)、42kA(690V); Icu: 2500 型 S 型: 80kA(400V)、65kA(690V); H 型: 100kA(400V)、70kA(690V); 2000 型 ES 型: 80kA(400V)、50kA(690V); 1600 型 EH 型: 65kA(400V)、50kA(690V); Icw:2500 型 S 型:80kA/1s(400V)、65kA/1s(690V); H 型: 85kA/1s(400V)、70kA/1s(690V); 2000 型 ES 型: 65kA/1s(400V)、40kA/1s(690V); 1600 型 EH 型: 50kA/1s(400V)、42kA/1s(690V);	Ue: AC400V、AC690V、 AC800V(仅 S 型和 H 型) S 型(2500A): Ics: 2500 型 S 型: 80kA(400V)、65kA(690V)、 50kA(800V); H 型: 85kA(400V)、70kA(690V)、 60kA(800V); 2000 型 ES 型: 80kA(400V)、50kA(690V); 1600 型 EH 型: 55kA(400V)、42kA(690V); Icu: 2500 型 S 型: 80kA(400V)、65kA(690V)、 50kA(800V); H 型: 100kA(400V)、70kA(690V)、 60kA(800V); 2000 型 ES 型: 80kA(400V)、50kA(690V); 1600 型 EH 型: 65kA(400V)、50kA(690V); Icw: 2500 型 S 型: 80kA/1s(400V)、 65kA/1s(690V)、 40kA/1s(800V); H 型: 85kA/1s(400V)、70kA/1s(690V)、 60kA/1s(800V); 2000 型 ES 型:65kA/1s(400V)、40kA/1s(690V); 1600 型 EH 型: 50kA/1s(400V)、42kA/1s(690V)
2.最近一次原认可报告编号：06301-25 认检 007-4676928-S。 3.最近一次出具原试验报告的检测单位：天津天传电控设备检测有限公司。 4.原证书编号：2024010307696340。 5.此变更报告与原试验报告合并使用方为有效，报告中样品描述及说明取代原试验报告中的样品描述及说明。		

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03101-AY0202266-2025-C1
首页	√	2	03101-AY0202266-2025-C1
报告组成	√	1	03101-AY0202266-2025-C1
安全型式试验报告	√	79	03101-AY0202266-2025-C1-S
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验