



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2017CCC0308-2525169
(任务编号)

产品名称: 有填料快速熔断器

型 号: RS3-200

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 有填料快速熔断器</p> <p>型号: RS3-200</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 6 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2017-03-02</p> <p>完成日期: /</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者: 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

试验结论: 依据 GB/T 13539.4-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RS3-200
 Un: AC500V,
 In: 125A,150A,160A,180A,200A,
 额定分断能力I1:50kA,
 分断范围和使用类别:aR

主检: 王炜 签字:  日期: 2017-03-13

审核: 闫明显 签字:  日期: 2017-03-13

签发: 许建林 签名:  日期: 2017-03-13



备注:

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1.标准换版	GB/T 13539.4-2009	GB/T 13539.4-2016

- 2.原 3C 认可报告编号: C-040-10C0070-S;
- 3.出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4.原 3C 证书编号: 2003010308098766;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。