



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



221121340515



CQC 产品认证

型式试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2025CQC107501-1318901

产品名称: 电动机软起动柜

型号: XJ01ES

检测机构: 中检质技检验检测科学研究院有限公司



型式试验报告

申请编号: V2025CQC107501-1318901 样品名称: 电动机软起动柜 型号: XJ01ES 商 标: / 样品数量: 1 台+样件 样品来源: 送样 样品生产序号: 20250307001 收样日期: 2025.03.03 完成日期: 2025.03.12	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验依据标准: GB/T 7251.2-2023 《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 产品型号: XJ01ES; 额定电压 (Un): 380V; 额定绝缘电压 (Ui): 660V; 额定频率 (fn): 50Hz; 主母线的额定电流 (InA): 100A~10A; 配电母线的组额定电流 (Ing): /; 主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 10kA; 配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): /; 户内型/户外型: 户内型; 外壳防护等级: IP20	
主检: 胡亚杰 签名: 胡亚杰 日期: 2025.03.19	 中检质检检验检测科学研究院有限公司 (检测机构名称 盖章) 2025年06月03日
审核: 魏益松 签名: 魏益松 日期: 2025.03.26	
签发: 曾征 签名: 曾征 日期: 2025.06.03	
备注	送试样品: #1 (Un: 380V, InA: 100A, Ui: 660V; IP20); 样件