

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980301004988

江西人民输变电有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

江西人民输变电有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 江西人民输变电有限公司  
生产者地址: 江西省南昌市南昌县小蓝工业园  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-01:2014 低压成套开关设备  
产品名称: 低压成套开关设备  
产品系列、型号、规格: XL-21 主母线:InA=400A~10A,Icw=10kA,Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP30  
依据的标准: GB/T7251.12-2013  
生产企业名称: 江西人民输变电有限公司  
生产企业地址: 江西省南昌市南昌县小蓝工业园



联系人: 舒林鹏  
电话: -0791-85188888  
电子邮箱: 316617265@qq.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-07-27  
自我声明地点:  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。